

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 8 日

星期: 星期六

工程名称: 江苏泰州众品15MW分布式光伏发电

天气: 多云
气温: 0°~5℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视冷却车间屋顶拆除支架立柱。
2. 巡视屠宰车间屋顶拆除支架立柱。
3. 巡视待宰车间屋顶安装完组件废料集中处理问题。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 施工人员进行拆除冷却车间部分支架立柱。
2. 施工人员拆除屠宰车间镀锌层厚度不达标支架立柱。
3. 处理待宰车间屋顶垃圾。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李连明

记录人:

李连明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明