

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 17 日

星期: 星期四

工程名称: 泰州众森食品1.5MW分布式屋顶光伏项目

天气: 晴

气温: -2~6℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场工人对个别支架横梁断面必须进行除锈防腐。 2. 对施工现场个别组件压块未压紧进行检查。 3. 对个别下墙桥架检查是否牢靠。		
施 工 情 况	施工单位 河南众森电力工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 施工人员对个别横梁断面进行除锈防腐。 2. 施工人员对组件压块进行检查并压紧。 3. 施工队对下墙桥架逐一检查并固定。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李连明	
记录人: 李连明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	