

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 22 日

星期: 星期二

工程名称: 泰州众森创1.0MW分布式屋顶光伏项目

天气: 晴

气温: 20~11℃

监
理
工
作
情
况

1. 施工现场检查例电缆热缩套破皮包装情况.

2. 巡视施工现场电缆绑扎

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河南
众森
电力工程
有限公司

1. 施工人员对电缆热缩套破皮的进行更换
2. 施工人员用钢扎带对电缆进行绑扎

其
它
事
项

本日现场监理人员

李建明

记录人:

李建明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明

江苏省住房和城乡建设厅监制