

# 监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 28 日

天气：晴

星期：五 气温：-3-2℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                           |     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、对电阻炉并网柜电缆头制作进行旁站<br>2、对屋顶逆变器电缆头制作进行旁站<br>3、检查组件安装<br>4、配电房、电阻炉采集器调试完成<br>5、整理监理资料       |     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 1、组件安装<br>2、剩余逆变器接完，桥架整改<br>3、电阻炉并网柜电缆接线制作完成，采集器调试完成<br>4、ER3 配电室采集器调试完成，8 台并网柜的逆变器送电并网完成 |     |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 施工人数 14 人                                                                                 |     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                           | 刘晨瑞 |
| 记录人：刘晨瑞                    |                                                                                           |     |