

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 13 日

天气：阴

星期：三 气温：5-17℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、学习公司下发的关于监理项目延期执行管理办法。 2、学习电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设要求。1、金属电缆支架、电缆导管必须接地或接零可靠；2、金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。	
施 工 情 况	因总包单位采购的夹具未进场，所以未能正常施工	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		