

会议纪要

编号: GFDZJBM09-014

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	20191115
会议主持人	宋龙		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1、施工单位需对施工人员加强安全交底,尤其在配电室施工时,必须保证施工人员安全的前提下施工。 2、要求施工单位对光伏立柱需加斜支撑部位进行安装斜支撑。 3、通讯电缆直埋时,必须进行套管。 4、预埋镀锌管道必须对管口进行加工喇叭口,避免对电缆表皮进行损坏。 5、电缆敷设完成后,必须对电缆沟内污渍、垃圾进行清理,清理后将电缆沟盖板进行恢复。 6、进出配电室电缆敷设完成后,需对电缆进出口进行封堵(防火泥)。 7、逆变器到汇流箱 3*50/3*70 电缆 11 月 25 日前敷设完成 (B 区)、汇流箱到并网柜 3*150 电缆 11 月 20 日前敷设完成 (B 区)。 8、计划 18 日东侧配电室进行停电,施工单位需在 18 日前将东侧配电室相关工作完成。 9、施工单位需尽快安排施工人员进行直流电缆接线及敷设。 10、网架安装完成吊装前,需提前与厂区主管部门联系确认吊装区域底部是否存在管道,厂区同意后,方可吊装网架。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.15



扫描全能王 创建

