

监 理 日 志

工程名称: 湖南长沙环境工程有限公司从长沙城郊发电项目

日期	2019年4月17日	星期	三	气候	晴	气温	28
监理单位动态: 1人				材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 12人							
施工机械动态:							
施工进度情况	污水池水池壁打桩 2人 挡土墙基础开挖 1人						
检查发现的问题	施工方开挖完成后, 废土清理不及时. 污水池局部风化较为严重						
处理措施、意见、结果	督促施工方及时对废土进行清理. 下发通知单006, 督促施工方及时整改. 并回复						
协调内容或其他							
记录人	李龙			总监签阅	李元建		

