

监 理 日 志

工程名称:

新泰县永源环保科技有限公司

废气处理工程

新泰县永源环保科技有限公司

日期

2019年9月13日 星期二

气候

晴

气温

25℃

监理人员动态:

1人

施工方人员动态:

6人

施工机械动态:

-

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

接地沟土方开挖完成。

检查发现的问题

检查发现接地沟局部深度不足设计要求。

处理措施、意见、结果

要求施工单位对局部不足深度进行开挖处理，深度最少达到80cm。

协调内容或其他

记录人

李如

总监签阅

李如



扫描全能王 创建