

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源饰武光发中项目

日期	2019年 2月 24日 星期日	气候	多云轻阵雨	气温	11/1℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	经开水泥屋顶桥梁安装. C幢铝合金支架安装完成, F幢组件安装中				
检查发现的问题	雨天临时用电未做保护				
处理措施、意见、结果	雨天临时用电外接设备不能雨中使用 必要时停止作业				
协调内容或其他					
记录人	王	总监签阅	徐耀生		