

监 理 日 志

工程名称: 温州物产源成光伏发电项目

日期	2019年4月28日 星期日	气候	雨转晴	气温	24/17℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	经开二次柜电缆安装完成20%, 电流、电压互感器送检, 钢瓦组件接地线整改中, 逆变器、汇流箱防雷电接地线整改, 支架整改, 来源二次设备防雷电: 清理卫生				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	向业主厂家确认36kV防雷电接地线可以从支架引出				
记录人	王元	总监签阅	徐耀生		