

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年5月17日 星期五	气候	小雨转多云	气温	26/21℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	丝杆物流园B、D区组件标高校正, 桥架固定 方阵铭牌悬挂, 汇流箱、逆变器铭牌悬挂				
检查发现的问题	汇流箱铭牌采用塑料扎带绑在火线上				
处理措施、意见、结果	禁正在电缆上安放任何物品。 铭牌另寻地方安装				
协调内容或其他	审批施工资料				
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		