

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年5月4日 星期六	气候	晴	气温	24/13
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态:					
施工部位及进度情况	经开箱变, 预制舱高压柜电缆安装完成 来源实业支架支墩浇筑中				
检查发现的问题	箱变基槽内电缆未固定				
处理措施、意见、结果	施工方明日施工				
协调内容或其他	箱变厂家整改完成低压铜排				
记录人	张	总监签阅	徐光生		