

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019 年 6 月 26 日 星期三	气候	晴	气温						
监理单位动态: 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:									
施工方人员动态: 6人										
施工机械动态: 吊车										
施工部位进度情况	经开物流园高压电缆沟开挖完成 外线电杆树立完成, 电缆线敷设完成									
检查发现的问题	高压电缆沟深度不符合要求									
处理措施、意见、结果	严格按照电力公司要求施工									
协调内容或其他										
记录人	刘凡	总监签阅	徐耀生							