

监 理 日 志

2019年8月2日 星期: 五	天气: 多云	气温: 最高 33 °C 最低 26 °C
工作内容、遇到问题及其处理		
经开物流园电力局变更预验收整改问题 提出计量柜及故障断路器问题, 与进线柜接地 钢结构二次加固梁腹板油漆未刷完成 配合电力局复查验收		