

监 理 日 志

工程名称: 黄骅港泰来光伏发电有限公司2.1MW分布式光伏发电项目

日期	2019年02月28日 星期四	气候	晴	气温	1-15℃
监理人员动态:	丁房加国巡视		材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态:	丁房加国				
施工机械动态:	曲臂车1台				
施工部位进度情况	2#厂房加固, 施工负责人, 管理人员1人				
检查发现的问题	檩条加固C形钢螺栓孔数量不符合图纸要求				
处理措施、意见、结果	发监理通知单 GHRC-CZ2H-02-03				
协调内容或其他	建设单位公司质量管理部门现场检查				
记录人	常月	总监理工程师	刘工坡		