

监 理 日 志

工程名称: 黄骅所泰兴光伏发电有限公司110kV分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年03月18日</u> 星期二	气候	<u>晴</u>	气温	<u>11-23℃</u>
监理人员动态: <u>巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>34人</u>					
施工机械动态: <u>曲臂车1台</u>					
施工进度情况	1. 1#厂房加固材料(工字钢)运至二楼. 2. 2#厂房组件安装. 累计完成1.1mw.				
检查发现的问题	初自在1#、2#厂房加固(钢梁、C型钢)工程. 有部分地方螺栓缺少垫片. 要求整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	<u>常高</u>	总监签阅	<u>刘坡</u>		