

监 理 日 志

工程名称: 黄骅港永成热电有限公司3.1mw炉式光伏发电项目

日期	2019年03月22日 星期五	气候	多云	气温	4-15°C
监理人员动态: <u>巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>34人</u>					
施工机械动态: <u>电焊机2台</u>					
施工 部位 进度 情况	<u>1#厂房二层板加固</u> <u>1#厂房屋面附件安装</u>				
检查 发现 的 问题	<u>附件连接MC4接线位置固定不规范</u>				
处理 措施 、 意见 、 结果	<u>监理通知单(GHRC-C22H-T2-07)</u>				
协调 内容 或其 他	<u>监理通知单(GHRC-C22H-T2-07)</u>				
记录人	<u>李奇</u>	总监签阅	<u>刘城</u>		