

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月14日 星期日	气候	晴	气温	5°-20°
监理人员动态: 王国防, 李锋伟.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	今日完成安装5片, 并4片.				
检查发现的问题	外组件. 支架到货一车. 已验收. 现场巡视发现支架有个别不平. 造成已安装完成的. 形成高低差.				
处理措施、意见、结果	现场跟施工队开会. 要求整改完成				
协调内容或其他					
记录人	王国防	总监签阅	邵昭武		

