

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月15日 星期二	气候	多云	气温	6~20℃
监理人员动态: 王国富, 李锋伟.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 6人.					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	3户户主组件安装完成.				
检查发现的问题	1. 现场巡视, 安全文明在可控范围内. 2. 检查已安装完成户主的质量, 个别组件压块未紧固到位.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行消缺整改, 争取一次性到位.				
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		

