

监理日志 ()

日期: 2019年3月12日

星期: 二

工程名称: 江苏农垦王市十县约500户户线扶贫分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 4~15℃

监理工作 情况	施工部位: 班庄镇、李塍乡 巡查施工现场发现部分屋面线管固定不牢,已让施工单位整改。	
施工情况	施工单位 江苏欣恒建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 完成班庄镇安装有2户: 查庆义、李月新 2. 完成李塍乡安装有10户: 王永春、陈延安、王永祥、陈延海、蔡计划、曹胜强、马龙、刘伟旺、陈士军、高启胜。
其他事项	无	
本日现场监理人员: 徐文平		
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	