

监理日志 ()

日期: 2019 年 3 月 19 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 5~22℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场发现光 伏组件电缆线未绑扎。 现场已要求施工单位进行绑扎。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工 程有限公司	1. 班庄镇完成 2 户安装。 2. 城头支架完成 8 户安装。 3. 今夜回到明天有大雨, 已发通知 到工作群。
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	