

监理日志 ()

日期: 2019 年 5 月 24 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 20~35℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 石梁河、山左口。 巡查施工现场发现 组件线缆未绑扎, 已要 求施工单位按要求施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程 有限公司	1. 石梁河完成户安装。 2. 山左口完成户安装。 3. 石梁河并网12户。
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐文军	
记录人: 徐文军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	