

监理日志 ()

日期 2019 年 7 月 20 日

星期 六

天气 晴
气温 25~32℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	施工部位: 城头镇, 巡查施工现场发现接地 未深埋、现场已要求整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设 工程有限公司	1. 东海县完成3户安装. 2. 城头镇完成15户安装.
其 他 事 项		
本日监理现场人员	<u>徐文</u>	
记录人: <u>徐文</u>	总监工程师/总监工程师代表 (签字): <u>张昭武</u>	