

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目 03

| | | | |
|---------------------|---|----|------------|
| 天 气 | 小雨 | 日期 | 2019-01-10 |
| 施工内容 | 1; 无线测试厂房房顶夹具, 导轨安装 | | |
| 现场机械设备、人员 劳务作业情况 | 1; 现场施工人员 17 人 | | |
| 施工作业中存在的 问题及处理情况 | 1; 检查发现有个别夹具螺丝未紧固到位。要求施工方 现场检查整改, 1 小时后整改完成, 符合要求。 | | |
| 其他 | | | |
| 填写人 | 张金星 | | |

