

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	小雨	日期	2019-01-11
施工内容	1; 无线测试厂房房顶夹具, 导轨安装, 完成 100% 2; 混凝土水泥墩模具制作		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 现场施工人员 17 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查发现 5 号厂房彩钢瓦有个别处生锈严重, 已通知施工方采取措施, 待查。		
其他			
填写人	张金星		

