

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	多云 5-8°	日期	2019-01-13
施工内容	1; 屋顶放线 2; 屋顶混凝土水泥墩模具摆放		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 现场施工人员 17 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 屋顶护栏的高度有可能造成组件遮阴，施工方屋顶放线时，要提前考虑此问题，避免此类现象发生。		
其他	支架预埋件到货进场		
填写人	张金星		

