

# 施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 2-11°	日期	2019-01-18
施工内容	1; 3,6,9 号楼顶安装支架底座 2; 餐厅楼顶放线 3; 8 号楼混凝土模块模具摆放		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 17 人。		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 模块摆放位置经现场测量, 符合要求。 2; 检查支架底座安装, 发现有个别螺丝未紧固到位, 提醒后, 已全部整改完成。		
其他			
填写人	张金星		

