

# 施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	多云 1-8°	日期	2019-01-20
施工内容	1; 3.6.9 号楼顶支架材料加工 2; 3 号楼支架 U 型钢安装 3; 8 号楼混凝土模块浇筑		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 17 人。 2; 泵车一辆。 3; 商混车一辆		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 8 号楼模块浇筑, 有个别模块振捣不到位, 提醒后, 已整改。 2; 临时电源线, 裸露在地面上, 有安全隐患, 提醒后, 已整改。 3; 提醒施工方浇筑完成后, 清理场地卫生。		

其他	
填写人	张金星

