

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 8-15°	日期	2019-03-13
施工内容	1; 3 号楼支架安装及距离调整		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人数 7 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查 3 号楼支架安装情况, 发现支架角度不符合设计要求, 已通知施工方整改, 整改结果待查。		
其他			
填写人	张金星		

