

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	小雨 14-25°	日期	2019-03-20
施工内容	1; 1 号楼组件打包。返厂。 2; 8 号楼屋面整改检修通道。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人数 16 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查,9 号楼组件安装情况, 符合要求。		
其他	因下雨, 上午停工。		
填写人	张金星		

