

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	多云 11-17°	日期	2019-04-17
施工内容	1; 3.5.6.8 号楼组件安装。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 14 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	检查 3.5.6。8.号楼, 组件安装情况, 检查结果, 有组件排列不整齐, 组件边压螺丝未紧固到位现象, 提醒后, 全部整改完成。		
其他			
填写人	张金星		

