

# 施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

|                     |                                                    |    |            |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|------------|
| 天 气                 | 小雨 17-25°                                          | 日期 | 2019-04-21 |
| 施工内容                | 1; 5。9 号楼直流线，桥架敷设。支架刷漆，组件线连接。<br>2; 3 号楼桥架支腿电焊加工。  |    |            |
| 现场机械设备、人员<br>劳务作业情况 | 1; 施工人员 15 人                                       |    |            |
| 施工作业中存在的<br>问题及处理情况 | 检查 9 号楼桥架线缆敷设，发现桥架内的线缆拐角处，未采取保护措施，已通知施工方整改，整改结果待查。 |    |            |
| 其他                  |                                                    |    |            |
| 填写人                 | 张金星                                                |    |            |

