

监 理 日 志

工程名称: 华菱集团一期1.5MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年1月12日 星期六	气候	晴	气温	0℃-8℃
监理单位动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	7#厂房屋面接条加固.				
检查发现的问题	7#厂房接条加固有部分未拧紧未上紧现象.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位进行自检整改后汇报我部复查. 确保工程质量.				
协调内容或其他	与总包协调7#屋面组件排布阴影遮挡现象已与设计单位沟通.避免阴影遮挡现象发生.				
记录人	胡斌	总监签阅	李元堂.		