

监 理 日 志

工程名称: 金寨县农村饮水安全工程

日期	2019年12月27日 星期一	天气	小雨转阴	气温	20℃ - 24℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 卸料见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	今日因天气原因, 施工现场无人施工。				
检查发现的问题	上午9:40分和建设单位、监理单位、监理单位到现场查看进场道路情况, 发现有一处大约距进口以上200m, 有局部土方塌陷, 树木倾斜(有照片)。(因当晚下雨所致)				
处理措施、意见、结果	平常多次要求放坡要放缓, 因该处有安全隐患, 现场要求施工方尽快把2棵树木处理。				
协调内容或其他					
记录人	韩大明	总监签阅	苗宇明		

