

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.4.8	班次	8.00~17.30	天气	晴	气温	12~22℃
施工情况: 1. A标段4#至5#塔架基础承台拆模, 下道工序浇筑, 木工加工模板. 2. B标段G05施工检修道路修整.							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
质量检查 (试验、检测、验收): 巡查现场, 检查基础承台拆模后局部有蜂窝麻面现象, 但未超过规范要求.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 今天为承包单位进行内部安全文明大检查							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	邵凡			负责人	韩火明		

