监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 11 月 16 日 天气： 晴

星期 六 气温： 15-22° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理资料，对近期存在的问题进行汇总，督促整改完善。 2. 巡视屋面直流线缆敷设情况，对电缆转弯、桥架毛刺边进行检查，均做了保护措施	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1. 因缺少材料，暂停施工
本日现场监理员	王道春、唐恒	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	