

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 20 日 天气: 晴

星期 三 气温: 15-22° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 屋面汇流箱直流线缆到货, 进行检查验收 2. 汇流箱直流线敷设现场旁站检查, 未出线破损现象 3. 对汇流箱直流线电缆头制作进行旁站检查	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友 建设集团 有限公司	1. 直流线缆到货卸运 2. 3 号屋面支流线缆敷设已完成, 5 号已敷设完成
本日现场监理员		王道春
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):