

# 监 理 日 志 (      )

日期： 2019 年 11 月 30 日      天气： 阴

星期 六 气温： 8-17° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 测试汇流箱组串电压情况，基本在 720-755 范围内	
	2. 巡视 3 号屋面接地扁铁施工情况。	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友 建设集团 有限公司	1. 3 号屋面接地施工 2. 4 号屋面 4 平方线缆敷设
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：