

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 2 日

天气: 晴

星期 一 气温: -1-11° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视屋面接地扁铁施工, 存在 3 处焊接未按规范要求进行 3 面焊接, 已在现场要求进行补焊 2. 检查桥架内线缆整理情况, 铺设整齐、通讯线做隔离措施	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友 建设集团 有限公司	1. 3 号屋面接地扁铁焊接 2. 4 号屋面进行汇流箱汇线
本日现场监理员		王道春
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):