

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 12 月 20 日

天气： 晴

星期 五 气温： 2-15° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 2.4 号屋面进行检查验收，对存在的问题下发监理通知单要求整改	
	2. 汇流箱及设备封堵不到位，让其整改，并将其他项目进行对比	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1. 屋面检查验收，对屋面存在的问题进行整改
本日现场监理员		王道春
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：