

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 12 月 3 日 天气： 晴

星期 二 气温： -1-13° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视屋面接地施工，对焊接工艺进行检查，搭接面积，焊接面符合规范要求，均能满足两倍搭接，三面焊接要求	
	2. 协讨并网事宜，与供电局对接	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1.1 号屋面接地扁铁施工 2.4 号屋面接地施工
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：