

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 12 月 5 日 天气： 晴

星期 四 气温： -2-14° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各设备，1号设备基础下面电缆敷设过长，施工单位准备进行截短	
	2. 4号屋面70线缆敷设巡视检查	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1. 1号屋面接地扁铁施工 2. 4号屋面70线缆敷设巡视检查
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：