

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 9 月 26 日

天气： 晴

星期 四 气温： 20-25° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 2 号屋面支架导轨安装进行检查验收，存在导轨连接件螺栓缺少，图纸要求 8 颗，现场为 4 颗，部分导轨与夹具螺栓缺少等问题，已将问题反馈总包，分包单位，要求进行整改	
	2. 对 7 号屋面组件安装进行巡视检查，下发监理通知单 18	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	7 号屋面组件安装，2 号屋面支架消缺，4 号屋面彩钢瓦恢复
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：