

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 10 月 28 日 天气： 晴

星期 一 气温： 15-25° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理资料，对近期存在的问题进行汇总，督促整改完善。 2. 巡视 1、6、7 号楼桥架盖板安装情况。 3. 巡视 6、7 号楼引下桥架安装情况	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友 建设集团 有限公司	1. 1、6、7 号楼桥架已完成覆盖但未使用抱箍固定。 2. 6、7 号楼引下桥架已完成安装。
本日现场监理员		王道春、唐恒
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：