

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 25 日

天气: 晴
气温: 26 ~ 36

工程名称: 海阳智品 2.2m 天然气管道

监 理 工 作 情 况

巡视施工现场

1. 检查管道系统管道安装。

2. 检查管道支架防腐未做好。要求重新刷漆。

施 工 内 容 及 进 度

施工单位

施 工 情 况

2
3
3

管道系统管道施工。

其 它 事 项

管道系统

本日现场监理人员

记录人: 胡学东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡学东

江苏省住房和城乡建设厅监制