


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通集团2.2MW光电项目

日期	2019年4月2日 星期二	气候	晴	气温	10-20℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 压块固定螺栓换回			
施工方人员动态: 2人 14人 管理2人					
施工机械动态: 曲臂升降一台					
施工进度情况	白天4#车间屋面桥架敷设、1#车间屋面压块预装。 晚上4#车间柱支撑加固。				
检查发现的问题	桥架局部不在一线。				
处理措施、意见、结果	建议及时调正、施工方准备统一调整改。				
协调内容或其他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建