

监 理 日 志

工程名称: 中核海盐3.5MW屋顶光伏发电项目

日期	2017年6月12日 星期四	气候	多云	气温	17-27℃
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员2人, 作业人员9人				
施工机械动态:	电焊机1台				
施工进度情况	32#斜撑加固缺陷整改。				
检查发现的问题	1. 场区卫生。 2. 检查施工用电情况, 不符合要求。 斜撑基础与立柱连接处较大, 仅靠密封胶。				
处理措施、意见、结果	昨日已发监理联系单。 再次重申, 要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	张健	总监签阅	徐耀生		