

监 理 日 志

工程名称: 蚌埠海安至35kV输电线路改造工程

日期	2019年7月8日 星期一	气候	多云	气温	22°-29°
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位及进度情况	22kV杆塔制作、 加固安装(11根)				
检查发现的问题	场区巡视: 对施工用电进行检查; 发现问题: 1. 配电箱内有杂物; 2. 仪表和线路没有固定; 3. 接线方法错误(在导线处接线)				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位负责人到场进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	张忠	总监签阅	徐增生		