

监 理 日 志

工程名称 锦州市海港区3.5mm光纤台包项目

日期	2017年8月18日 星期二	气候	晴	气温	24-32℃
监理人员动态:		1人			
施工方人员动态:		施工员4人			
施工机械动态:		切割机等小型工具			
施工部位进度情况	场区支架安装、抽查、整改结束、应撤场				
检查发现的问题	场区出格：检查存在如下问题： 1. 个别单元支架安装不平整。 2. 多余材料未清理。 3. 施工垃圾没有全部清理。 4. 多余安装夹具没有撤除。				
处理措施、意见、结果	已发出监理工程师通知单，对问题立即进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	张忠志		总监签阅	徐耀光	