

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大安居联盟产业园光伏发电项目——嘉临门

日期	2019年4月1日 星期一	气候	晴	气温	11-22°
监理人员动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	施工人员对7号屋面光伏区进行定点放线, 安装夹具				
检查发现的问题	检查过程中发现施工人员安装夹具螺栓时未按照规定二平一弹				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员进行调整, 已安装完毕的全部返工检查				
协调内容或其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗雪娟		

